

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty - Kończany, Wnory - Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00”

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy jako zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, udziela się następujących wyjaśnień SIWZ :

1. Prosimy o udostępnienie wykaz zjazdów, tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych.

Odpowiedz: Zamawiający dodaje do SIWZ załącznik nr 10 do SIWZ – projekt wykonawczy, który zawiera dokumenty o które wnosi wykonawca.

2. Na rysunku nr 5/1 – przepust pod drogą fi 800mm, przekrój podłużny A-a pod ławę z kruszywa naturalnego widnieje geotkanina polipropylenowa. Brak jest w przedmiarze robót oraz w SST Prosimy o stwierdzenie, czy jest ona wymagana. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz dołączenie poz. W SST.

Odpowiedz: Tak jest ona wymagana, zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru robót i uzupełnia SST.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Dodaje się zał nr 10 do SIWZ – projekt wykonawczy,
- Uzupełnia się załącznik nr 9 do SIWZ poprzez dodanie SST na przepust pod koroną drogi,
- Zmienia się zał nr 8 przedmiar robót który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z dołączonym nowym przedmiarem.

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski