

SE.3410-8-1/10

## Uczestnicy Postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kobylin-Borzemy”*

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Kobylin-Borzemy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzemy jako zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 07.09.2010 r. o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania w przedmiotowym zamówieniu oprawy oświetlenia ulicznego wyposażone w ruchomy zaczep montażowy, który umożliwia skokową regulację kąta pochylenia oprawy przy montażu na wysięgniku w położeniu 0°, -10°, -15° ?”

### Odpowiedz

Zamawiający w SIWZ w rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia zawarł w opisie sformułowanie „*poprzez ruchomy przegub mocujący oprawę do wysięgnika dający możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej 45 stopni*” więc regulacja kąta pochylenia oprawy na ruchomym zaczepie montażowym w pozycjach 0°, -10°, -15° nie spełnia wymogu SIWZ, zatem zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Przyjęte rozwiązanie w SIWZ spowodowane jest specyfiką posadowienia słupów na których będą zamontowane lampy, słupy te są własnością zakładu energetycznego a większość linii jest już przestarzała i będzie w najbliższym czasie kwalifikowała się do przebudowy. Oprawy o odpowiednio dużym koncie regulacji montażowej umożliwią odpowiednie zainstalowanie zarówno teraz jak też po przebudowie linii energetycznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości regulacji nachylenia oprawy stosując wysięgniki z różnym nachyleniem.

**WÓJT**

*mgr inż. Wojciech Mojkowski*