

SE.3410-8-2/10

## Uczestnicy Postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kobylin-Borzemy”*

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Kobylin-Borzemy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzemy jako zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 09.09.2010 r. o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie:

„Czy Zamawiający będzie żądał złożenia próbek opraw, oraz dostarczenia plików fotometrycznych LDT na podstawie których wykonawca użył do wykonania obliczeń w projekcie zamiennym w przypadku składania oferty równoważnej ?”

### Odpowiedz

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ na etapie rozpatrywania złożonych ofert (ocena ofert) może poprosić oferenta o dostarczenie wzorcowej oprawy mającej posłużyć do realizacji zadania. Na etapie składania ofert zamawiający nie żąda dołączania próbek opraw.

Do oferty należy dołączyć wyliczenia parametrów oświetleniowych na podstawie których wykonawca składa ofertę równoważną potwierdzających iż uzyskano nie gorsze parametry oświetleniowe niż uzyskane w projekcie zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów wysięgników ( identyczny kąt, wysięg i wysokość), identyczna moc nominalna opraw – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone średnie parametry nie niższe niż w projekcie Zamawiającego. Oprócz dokumentacji papierowej należy dołączyć pliki LDT w formie elektronicznej umożliwiające dokonanie wyliczeń w programach ogólnie dostępnych (np. RELUX lub DIALUX ) – dotyczy tylko ofert równoważnych.

WÓJT

mgr inż. Wojciech Mojkowski