

li.ZP. 271.10.2011

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy: zapytania wykonawcy w przetargu nieograniczonym na "Nadbudowę z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli"

Dotyczy: II przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli”.

Firma prosi o uzupełnienia i wyjaśnienia do SIWZ.

- 1 Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie schodów zewnętrznych i tarasu pod podcieniem części dobudowanej.
2. Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie robót zewnętrznych, tj. dojść, opaski wokół budynku.
3. Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie izolacji poziomej pod ściany konstrukcyjne i działowe.
4. Poz. 10.10. przedmiaru – Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej na kleju Pronivin. Jest $335,58 \text{ m}^2$. Winno być $17,90 + 50,83 + 49,00 + 22,74 + 140,50 + 9,78 + 6,84 + 6,29 + 84,13 + 81,98 = 469,99 \text{ m}^2$ + wywinięcie na ściany $47 \text{ m}^2 = 516,99 \text{ m}^2$ Są to powierzchnie zliczone z rzutów kondygnacji.
5. Poz. 10.11. przedmiaru – Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin, jest $336,58 \text{ m}^2$, winno być $516,99 \text{ m}^2$.

Proszę o poważne potraktowanie zadawanych pytań. Odpowiedzi Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r nie zostały do końca prawidłowo wykonane.

Odpowiedzi:

Zamawiający pytania potraktował zgodnie z procedurą, przedłożył projektantowi i uzyskane odpowiedzi przedstawił w poprzedniej odpowiedzi oraz przedstawia poniżej.

- Ad.1. Projekt budowlany przewiduje chodnik z kostki brukowej.
- Ad.2. Projekt budowlany nie przewiduje opaski wokół budynku i dojść do budynku.
- Ad.3. Projekt budowlany nie przewiduje izolacji poziomej pod ściany konstrukcyjne i działowe.
- Ad.4. Według informacji projektanta liczba $335,58 \text{ m}^2$ podana w przedmiarze jest prawidłowa
- Ad.5. Według informacji projektanta liczba $335,58 \text{ m}^2$ podana w przedmiarze jest prawidłowa.

Otrzymują:

- 1 Uczestnicy postępowania
2. a/a.

Z poważaniem.

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta