

Znak sprawy: ZP. 341-01/2010

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Wólka Komarowska, Wiski, Walinna, Komarówka Podlaska oraz modernizacja ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

W treści załączników Nr 1A i Nr 1B do SIWZ we wszystkich zapisach dotyczących armatury uzbrojenia sieci wodociągowej i przyłączy skreśla się słowa „typ HAWLE, typu HAWLE” i zastępuje się je następującym opisem:

- „ Armatura uzbrojenia sieci wodociągowej i przyłączy winna spełniać n/w parametry:
- ciśnienie robocze PN 16,
  - zasuwki klinowe, miękkouszczelniające, kołnierzowe dla średnic powyżej dn 50mm,
  - zasuwki dla przyłączy domowych z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym i złączem do rur PE, o średnicach podanych w dokumentacji,
  - korpus i pokrywa zasuw z żeliwa sferoidalnego, epoksydowana,
  - wrzeczono ze stali nierdzewnej,
  - klin zasuwki z nawulkanizowaną powłoką elastomerową,
  - śruby wpuszczane, chronione przed korozją,
  - uszczelki typu Oring z elastomeru ”

Powyższa zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. Zważywszy, iż czas pozostający do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu jest wystarczający na uwzględnienie przez Wykonawców dokonanej modyfikacji, Zamawiający utrzymuje wyznaczony termin składania i otwarcia ofert.