

ZP.217.6.2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Odpowiedzi na pytanie Wykonawców oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska”.

Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje jak niżej:

Pytanie nr 5:

Czy należy wykonać opaskę wokół budynku?

Odpowiedź:

Tak należy wykonać nową opaskę dookoła budynku o szerokości 80cm z kostki brukowej kolorowej, pomijając istniejące podjazdy.

Pytanie nr 6:

Czy należy wykonać remont schodów zewnętrznych i w jakim zakresie ?

Odpowiedź:

Tak należy wykonać remont schodów. Należy skuć istniejące płytki na schodach, następnie uzupełnić istniejące elementy wyłożyć schody nowymi płytkami antypoślizgowymi, mrozoodpornymi.

Pytanie nr 7:

Czy należy wymienić grzejniki?

Odpowiedź:

Zakres opracowania nie obejmuje wymiany grzejników.

Pytanie nr 8:

Czy należy wdrożyć system zarządzania energią i o jakich parametrach?

Odpowiedź:

Projekt obejmuje wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku – zastosowanie automatyki do regulatora pogodowego kotła działającego w oparciu o krzywą grzewczą; wyposażenie instalacji w czujniki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej; sterownik

pozwalający na zdalne sterowanie zamontowaną instalacją fotowoltaiczną. Sterownik kotła i falownik instalacji fotowoltaicznej należy podłączyć do sieci Internet.

Pytanie 9:

Moc kotła, ponieważ w przedmiarach mamy 65kW, w opisie projektu 80kW a na schemacie kotłowni 100kW która wartość jest prawidłowa ?

Odpowiedź:

Moc kotła znamionową należy przyjąć min. 65kW

Pytanie 10:

Instalację c.o. na budynku w projekcie punkt II.1. 7.6 jest napisane że nie wykonujemy instalacji c.o. a punkt 4.5 w branży sanitarnej wskazuje na wymianę grzejników brak jest także planu wymiany instalacji ogrzewania.

Odpowiedź:

Zakres opracowania nie obejmuje wymiany grzejników.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz założenia wadium w/w przetargu nieograniczonym z dnia 15.01.2020 r. na dzień 17.01.2020 r.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. c SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem **15.01.2020 r. do godz. 10:15.**

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. c SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem **17.01.2020 r. do godz. 10:15.**

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 15.01.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Gminy Komarówka Podlaska

ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,

pok. nr 10 (sekretariat).

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 17.01.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Gminy Komarówka Podlaska

ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,

pok. nr 10 (sekretariat).

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.01.2020 r. o godz. 10:15** w siedzibie

Urzędu Gminy Komarówka Podlaska

ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,

pok. nr 8.

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.01.2020 r. o godz. 10:15** w siedzibie

Urzędu Gminy Komarówka Podlaska

ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,

pok. nr 8.

Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 630178-N-2019 z dnia 31.12.2019 r. Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w dniu 13.01.2020 r. w BZP pod nr 540006284-N-2020.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY
Przemysław Demianiuk
Przemysław Demianiuk