

**Urząd Gminy w Kowali**  
Kowala 105A  
**26-624 Kowala**

**Kowala dn. 30.11.2010**

BGKR-341/110/10

**Dotyczy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowala.**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

*Pytanie 1.*

*Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.3 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla;*  
*- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050 1:2002*  
*- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002*

*Pytanie 2.*

*W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opinanych w pytaniu 1.*

*Pytanie 3.*

*Proszę o podanie autora Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.*

*Pytanie 4.*

*Czy autor Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, również przygotował materiały dotyczące przedmiaru robót.*

*Pytanie 5.*

*Czy lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków jest uzgodniona z przyszłymi użytkownikami? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie map sytuacyjnych.*

*Pytanie 6.*

*W punkcie czwartym SIWZ podajecie Państwo dwa terminy wykonania zamówienia I do 30.06.2011r. i II do 30,06,2012 r. jaką w związku z tym przewidujecie ilość wykonanych oczyszczalni na pierwszy etap a jaką na drugi?*

*Pytanie 7.*

*W punkcie trzecim SIWZ dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia jest zapisane , że oczyszczalnie mają posiadać normę europejską PN-EN 12566-3 oraz posiadać certyfikat unijny CE o nr 512990031. Na jakiej podstawie wymieniacie Państwo numer certyfikatu jeśli dopuszczacie oczyszczalnie równoważne, a jak wiadomo numer certyfikatu nadawany jest indywidualnie dla wystawionego dokumentu?*

*Pytanie 8.*

*W punkcie trzynastym SIWZ jako jedyne kryterium oceny ofert podajecie najniższą cenę pod.1, a w pod. 2 sposób oceny: cena 90% co stanowi 10% kryterium oceniania?*

*Pytanie 9.*

*Piszecie Państwo że nie wypłacacie zaliczek , a wykonanie budowy oczyszczalni jest w dwóch etapach , pierwszy do 31.06.2011 r.. Czy po wykonaniu pierwszego etapu wypłacanie kwotę za wykonane roboty i jaką ilość wybudowanych oczyszczalni jest przewidziana w pierwszym etapie, czy są to oczyszczalnie o przepływie do 0,9 m3/d czy od 0,9 m3/d do 1,5 m3/d?*

*Pytanie 10.*

*Na Państwa stronie nie ma załączonego projektu.*

**Odpowiedzi:**

Ad.1.

Wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

Ad.2.

Od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów.

Ad.3.

Autorem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru jest projektant.

Ad.4.

Przedmiar robót przygotował również projektant.

Ad.5.

Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków jest uzgodniona z przyszłymi właścicielami. Format map sytuacyjnych jest wielkości nie pozwalającej na zeskanowanie w naszych warunkach. Można całą dokumentację techniczną obejrzeć w siedzibie zamawiającego.

Ad.6.

I etap 50 % i II etap 50 % całości zamówienia.

Ad.7.

Numer Certyfikatu dotyczy technologii zaproponowanej w projekcie budowlanym. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych do zaprojektowanych spełniających obowiązującą aktualnie normę zharmonizowaną PN-EN dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ad.8.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena= 100%.

Ad. 8.

Po wykonaniu I etapu zostanie wypłacone wynagrodzenie za wykonany etap.

I etap 50 %

II etap 50 %

Oczyszczalni są dwa rodzaje:

-wydajności 0,3-0,9m<sup>3</sup>

-wydajności 0,9-1,5 m<sup>3</sup>

Ad.9

Projekt jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.