

**Urząd Gminy w Kowali**  
**30.11.2010**  
Kowala 105A  
**26-624 Kowala**

**Kowala dn.**

BGKR-341/110/10

**Dotyczy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowala.**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE 16**

W umowie w paragrafie 6 pkt 3 ppkt 3 napisano, że do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie atestów i certyfikatów jakości, badań laboratoryjnych asfaltu. Dlaczego Zamawiający wymaga od Wykonawcy badań laboratoryjnych asfaltu, jeśli zadanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?

**PYTANIE 17**

W umowie w paragrafie 9 jest napisane, że Wykonawca ma udzielić Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy, przy czym w SIWZ podane jest, że Wykonawca ma udzielić 60 - miesięcznej gwarancji na roboty budowlano-montażowe. W związku z powyższym bardzo prosimy o sprecyzowanie terminu gwarancji, jaki ma udzielić Wykonawca.

**PYTANIE 3**

W przedmiarach podano różne objętości zbiorników oczyszczalni, przy czym wymiary tych zbiorników są praktycznie niezmiennie. Prosimy o wyjaśnienia, ponieważ nie jest możliwe, żeby zbiornik o średnicy 1,34m i wysokości 2,0m miał różną objętość, raz 1,19m<sup>3</sup>, a innym razem 2,19m<sup>3</sup>. Prosimy o dokładne sprecyzowanie ile jest sztuk oczyszczalni o przepustowości do 0,9 m<sup>3</sup>/d, a ile o przepustowości od 0,9 do 1,5 m<sup>3</sup>/d.

**PYTANIE 4**

W przedmiarach znajdują się pozycje dotyczące czujek dymu i temperatury, jest ich w umie 696 kpi. Prosimy o wyjaśnienie, jaką rolę mają pełnić przedmiotowe czujki w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

## PYTANIE 5

W przedmiarach znajdują się pozycje dotyczące montażu anten, (przełączników zestawów do zdalnego odczytu z komputera), w związku z tym prosimy o odpowiedź, jaką rolę mają pełnić przedmiotowe anteny, do czego mają one posłużyć.

Ad.1.

Zamawiający nie będzie wymagał badań laboratoryjnych asfaltu.

Ad.2.

Wykonawca ma udzielić 60 miesięcy gwarancji

Ad.3.

Czesław Oszustowicz:

10 sztuk zbiorników o pojemności  $V = 3.5 \text{ m}^3$ ,  $Dn = 1,5 \text{ m}$ ,  $H = 2,0 \text{ m}$

Ad.4i 5

*pozycja 30 i 31 – błąd w wydruku* –Zamawiający nie wymaga, aby oczyszczalnie były wyposażone w system monitoringu przystosowany do raportowania awarii drogą elektroniczną. Obsługa oczyszczalni jest opisana w STWiOR.