



Kowala dn. 25.10.2011 r.

Dotyczy: Przetargu na zakup i dostawę sprzętu na wyposażenie Straży Pożarnej

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wydajności pompy szlamowej zawartej w SIWZ w opisie zamówienia punkt 2 (2. pompa szlamowa – motopompa szlamowa). Określenie wyżej wymienionego parametru pozwoli zaoferować pompę spełniającą Państwa oczekiwania.

Odpowiedź:

Ad.1. Pompa szlamowa ma mieć wydajność większą niż 800 l/min

WÓJT

Stanisław Stanik