



Wszyscy Wykonawcy

Dot: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „siwz”) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 ze zm.) - zwana dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” na robotę budowlaną „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowala”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie 1: Zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczalni ścieków. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne pracujące w technologii osadu czynnego.

Odpowiedz: Zamawiający zgodnie z zapisami siwz dopuszcza urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji pod warunkiem zachowania technologii oczyszczania oraz spełniające warunek aby zaproponowane oczyszczalnie ścieków posiadały udokumentowaną zgodność z normą PN_EN 12566-3+A1:2009 poprzez protokół z wstępnych badań typu wykonanych przez laboratorium notyfikowane właściwe dla tej normy.

Pytanie 2: Czy wyroby budowlane, o których mowa w SIWZ m.in. przepompownie ścieków oczyszczonego – mają być zgodne z normą PN-EN 12050-2:2001 obowiązującą na terenie Polski i Unii Europejskiej i wymienionym w niej systemem oceny zgodności?

Zgodnie z tym systemem wyrób budowlany musi posiadać potwierdzenie zgodności z w/w normą przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną przez komisję Europejską, a producent musi wystawić deklarację WE na kompletną przepompownię ścieków oczyszczonych. Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 wprowadzanie, montowanie i sprzedaż wyrobów budowlanych niezgodnych z normą grozi nakazem wycofania wyrobu, zakazem dalszego przekazywania wyrobów użytkownikom, konsumentom a także pozbawieniem dotacji ze środków unijnych. Za nielegalne opatrzenie wyrobu znakiem zgodności, zgodnie z art. 38 ustawy o systemie oceny zgodności grozi kara grzywny do 100.000 zł. Każę grzywny podlegają także Ci, którzy bez wymaganych uprawnień nadają znak zgodności.

Odpowiedz: Projektowane przepompownie ścieków pracujące w ciągu technologicznym indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie są objęte normą zharmonizowaną. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do montowanych studzienek przepompowni dokumentu potwierdzającego o klasie sztywności SN8.

Z up. Wójta Gminy
Kierownik ZPK
Bożena Mazurkiewicz