



ZPK.271.14.2013

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowala**” przekazanego do Biuletynu Zamówień Publicznych UZP oraz ogłoszonego na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kowala, oraz na stronie internetowej www.bip.kowala.pl

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie 1: Zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczanych ścieków. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Jednakże ilość komór musi być zgodna z siwz (tj. minimum 5 komór oraz odległość studzienki chłonnej - minimum 30 m od istniejącej studni – zgodnie z prawem budowlanym).

Pytanie 2: Czy wyroby budowlane, o których mowa w SIWZ, m.in. przepompownie ścieku oczyszczonego – mają być zgodne z normą PN-EN 12050-2:2001 obowiązującą na terenie Polski i Unii Europejskiej i wymienionym w niej systemem oceny zgodności 3?

Zgodnie z tym systemem wyrób budowlany musi posiadać potwierdzenie zgodności z w/w normą przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską, a producent musi wystawić deklarację Właściwości Użytkowych na kompletną przepompownię ścieków oczyszczonych. Zgodnie z art.59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/20011 wprowadzanie, montowanie i sprzedaż wyrobów budowlanych niezgodnych z normą grozi nakazem wycofania wyrobu z obrotu, zakazem dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom a także pozbawieniem dotacji ze środków unijnych. Za nielegalne opatrzenie wyrobu znakiem zgodności, zgodnie z art. 38 ustawy o systemie oceny zgodności grozi kara grzywny do 100.000 zł. Karze grzywny podlegają także ci, którzy bez wymaganych uprawnień nadają znak zgodności.

Odpowiedz: Tak. Wyroby budowlane muszą być zgodne z normą PN-EN 1250-2:2001 obowiązującą na terenie Polski i Unii Europejskiej i wymienionym w niej systemem oceny zgodności 3.

Z up. Wójta
Kierownik ZPK
Bożena Mazurkiewicz