

Kowala, 03 kwietnia 2015r.

BI.271.1.2015


Informujemy, że wpłynęły pytania do postępowania przetargowego pn. „Organizacja placu zabaw w ramach projektu systemowego - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. **Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w gminie Kowala**”. Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie, zamiast płyt syntetycznych o grubości 7 cm amortyzujących upadek z wysokości do 2,20 m, płyt o grubości 5 cm amortyzującymi upadek do wysokości HIC 1,90 m oraz płyt o grubości 3cm amortyzującymi upadek do wysokości HIC 1,10 m pod urządzeniami, dla których wysokości swobodnego upadku zadeklarowane przez producenta są niższe do odpowiednio: 1,90m oraz 1,10m. Grubość nawierzchni ma kluczowe znaczenie dla ceny, a zaprojektowane urządzenia nie wymagają takiej grubości nawierzchni jak podana w przedmiarze oraz (dla miejscowości Bardzice i Młodocin) w projekcie.

Odpowiedź

Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z dokumentacją projektową.


Dariusz Bulski
Zastępca Wójta