

ZPK.271.14.2017

Kowala, dnia 14.09.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postępowania na „Budowa szatni sportowej w miejscowości Kowala gm. Kowala na działce nr ew. 2041”. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych pytania wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej. Treść pytania została przedstawiona w niezmienionej formie.

Pytanie:

Poproszę o informację w jakiej klasie antywłamaniowej mają być wykonane drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania drzwi antywłamaniowych o klasie RC-3 lub lepszych.

Z poważaniem


WÓJT
Tadeusz Ostriski