

# GMINA KOWAŁA

Kowała 105A

26-624 Kowała-Stępcina

ZPK.271.4.2019

Kowała, dnia 09.04.2019 r.

## Wszyscy Wykonawcy

W dniu 04.04.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania pn.:

### **„Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w m. Bardzice”**

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych pytania wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej. Treść pytania została przedstawiona w niezmienionej formie.

#### **Pytanie:**

W pozycji nr. 33 (*przedmiaru robót, który stanowi załącznik do SIWZ*)

„Docieplenie ścian płytami styropianowymi w technologii BSO - oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża, gruntowanie jednokrotne, przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm, mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z gazobetonu, przyklejenie warstwy siatki, nałożenie podkładu tynkarskiego, wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej.” Proszę o podanie kolorów tynków silikonowych do wyceny.

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć jako kolor bazowy szary z elementami ozdobnymi w formie pasów w kolorze czerwonym

#### **Pytanie:**

W pozycji nr. 51 (*przedmiaru robót, który stanowi załącznik do SIWZ*)

„Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m<sup>2</sup>. Proszę o podanie schematu okien i ich podziału.

#### **Odpowiedź:**

Informujemy, że okna będą montowane w powiększonych otworach – korekta wysokości bez zmiany nadproża i szerokości. Należy przyjąć okna 3 kwatrowe. Kwatera górna nieotwierana w układzie poziomym oraz dwie kwatery pionowe – skrzydła rozwierano uchylne.

#### **Pytanie:**

W pozycji nr. 52 (*przedmiaru robót, który stanowi załącznik do SIWZ*)

„Bramy garażowe uchylne, podnoszone mechanicznie przy pomocy automatu”

w opisie zaś jest „brama garażowa, sterowana elektrycznie, 1 pas przeszklony, rolowana, prowadzenie niskie”.

Proszę o doprecyzowanie czy brama ma być uchylna, segmentowa czy rolowana. Proszę także o podanie wysokości nadproża ponad bramą od strony wewnętrznej oraz określenia czy brama ma spełniać wytyczne zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej

Straży Pożarnej z dnia 16 września 2008 r. - czy też ma to być po prostu zwykła brama segmentowa.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć bramę segmentową. Wysokość nadproża bramy od strony wewnętrznej wynosi około 17cm. Ponadto należy zachować obecną wysokość otworu w świetle aby umożliwić swobodny wjazd i wyjazd samochodu strażackiego. Brama nie musi spełniać wymogów zawartych w „Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 16 września 2008r.

**Pytanie:**

W pozycji nr. 56 (*przedmiaru robót, który stanowi załącznik do SIWZ*)

„Kabiny sanitarne przenośne z pisuarem - zakup i ustawienie.”

Czy w tej pozycji chodzi o dostawę zwykłej kabiny np. typu „TOI-TOI”. Czy też jakiejś innej np. kontenerowej?

**Odpowiedź:**

Informujemy, że chodzi o kabinę – toaletę kabinową przenośną wykonaną z HDPE według powszechnie stosowanego popularnego nazewnictwa typu TOI TOI.

**Pytanie:**


W pozycji nr. 58 (*przedmiaru robót, który stanowi załącznik do SIWZ*)

„Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej o łącznej grubości 25 cm układanymi na stropie poddasza nieużytkowego” Proszę o sprecyzowanie, jakie parametry powinna posiadać użyta do izolacji stropu wełna (współczynnik lambda, gęstość) oraz czy mają to być płyty czy mogą być użyte maty.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się wełnę w matach. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła min.  $\lambda_D=0,036W/mK$ .

Z poważaniem

  
Dariusz Bulski