

Kowala, dnia 13.09.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

W dniu 12.09.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postępowania pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Młodocin Mniejszy Kąty”

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych pytania wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej. Treść pytania została przedstawiona w niezmienionej formie.


Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertów sterowanych. Proszę również sprecyzować czy projektowany wodociąg ma zostać wykonany z rur PVC czy PE ponieważ w przedmiarze i kosztorysie podana jest rura PVC a w opisie technicznym, profilu, czy projekcie zagospodarowania podana jest rura PE.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertów sterowanych;
- projektowany odcinek sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym sieci wodociągowej, czyli z rur PE.

Z poważaniem


Dariusz Bulski