

Kowala, dnia 24.09.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

W dniu 18.09.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postępowania pn.:

„Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kowala”

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych pytania wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej. Treść pytania została przedstawiona w niezmienionej formie.

Pytanie:

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ośnienia, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź:

Obliczenia zawarte są w części projektu architektoniczno-budowlanego. Określona jest również klasa oświetlenia drogi.

Pytanie:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane do projektów LCC. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| nowych | norm: | PN-EN | 13201-2 | :2016-03 |
| PN-EN60698-1 | PN-EN60598-2-3 | PN-EN 55015 | PN-EN61547, | PN-EN61000-3-2, |
| PN-EN61000-3-3 | | | | |

Odpowiedź:

SIWZ jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć

Pytanie:

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania instalacji podróbek, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedź:

Pytanie w niezrozumiałej formie językowej. Prosimy o ewentualne doprecyzowanie pytania.

Pytanie:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 - EN 60598-2
W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa UGR Ośnienie odbiciowe Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa oraz SIWZ są kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć


Pytanie:

Brak jest opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m² 1W netto, według zamienników **Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED**, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź:

W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie oprawy oświetleniowe znajduje się opis opraw oraz obliczenie dot. doboru opraw. Obliczenia wskazują, iż dobrane oprawy spełniają wymagania. Ponadto w uwagach końcowych widnieje zapis: „Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż w projekcie po wcześniej przeprowadzonych analizach i obliczeniach”. Inwestor ani projektant nie narzuca wyboru konkretnej oprawy, a jedynie wskazuje że użyte o danych parametrach spełniają wymogi. Dopuszcza się stosowanie zamienników równoważnych po akceptacji inwestora i projektanta.

Z poważaniem


WÓJT
Dariusz Bulski