


Kowala, 9 marca 2020 roku

OR.0003.3.2020

**Paweł Lis**  
**Radny Gminy Kowala**  
**za pośrednictwem Przewodniczącego**  
**Rady Gminy Kowala**

Wójt gminy Kowala w odpowiedzi na interpelację z dnia 24.02.2020 r. (data wpływu 25.02.2020 r.) przekazuje poniższe informacje:

1. Gmina na istniejących sieciach dokonuje kontroli sprawności hydrantów oraz ich napraw we własnym zakresie, natomiast dla nowych odcinków sieci dokonywane są kontrole przez PSP w Radomiu (Zał. nr 1- Stanowisko Komendanta PSP w Radomiu nowo budowanych odcinków sieci).
2. Gmina posiada protokoły pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów z roku 2019 (Zał. nr 2 - kserokopia tabeli z wydajnościami poszczególnych poddanych kontroli hydrantów). Od tego czasu taką kontrolę Gmina będzie wykonywać raz w roku.
3. Nie wszystkie hydranty na terenie miejscowości Trablice są sprawne i poprawnie oznakowane. Przeszkodą w doprowadzeniu do należytego stanu jest to, że podczas budowy sieci wodociągowych w latach poprzednich, usytuowano ją na terenach działek prywatnych (nie w każdej chwili jest do nich dostęp, zabetonowane podjazdy itp.). Od 2019 roku trwają prace nad przywróceniem sprawności i prawidłowego oznakowania wszystkich hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowala. (Zał. nr 3 - wykaz sprawnych hydrantów w miejscowości Trablice)
4. Na terenie Gminy Kowala w latach 2018 do chwili obecnej nie było kontroli PSP związanej z ochroną p.poż. na starych sieciach oprócz tych wymienionych w pkt. 1 niniejszej Interpelacji. Realizowane są natomiast nakazy zawarte w decyzji MZ.5516.6.4.2017 nałożonej przez Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu z roku 2017 z terminem realizacji do 31 grudnia 2020 r., poddania przeglądowi i konserwacji w tym badaniu ciśnienia i wydajności hydrantów p.poż na sieci wodociągowej i przedstawienia ich Komendantowi Miejskiemu (Zał. nr 4). Oprócz tego w dniu 13 stycznia 2020 roku wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej (Zał. nr 5) o przedstawienie aktualnego wykazu sieci hydrantowej na terenie Gminy. Na temat formy odpowiedzi na to pismo prowadzimy ustalenia z Komendą Miejską PSP.

  
WÓJT  
Dariusz Bułski