


Kraszewice, dnia 06.04.2017 r.



Odpowiedź na pytanie do przetargu

W związku z pytaniem do przetargu pn.: „1.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej 2.Przebudowa toalet ogólnodostępnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej, budowa bocznego wejścia, pochylni oraz zadaszeń wejść do budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej (Ogłoszenie nr 56712 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.) poniżej zamieszczamy odpowiedź.

Pytanie: „ Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany w akredytowanej na Ecodesign jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań _Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ww. certyfikatów i badań. Kocioł powinien natomiast być przeznaczony na paliwo pelletowe bez możliwości spalania węgla i materiałów pochodnych.

WÓJT GMINY
Paweł Kopyrowski
mgr Paweł Kopyrowski
