



Legenda:



Maszt odgromowy k=3m



Moduł fotowoltaiczny 335W

**RZECZOZNAMCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH**  
 mgr inż. *karol goscinia*  
 Karol Goscinia Nr upr. 661/2017  
 (miejscowość, data)  
 Zgodność projektu z wymaganiami  
 ochrony przeciwpożarowej  
 stwierdzam  
 bez uwag  
 Z uwagami:

**BRANŻA/BRANŻA ELEKTRYCZNA**

**OBJEKT/OBJECT/INWESTYCJA PROJECT**

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,1 kWp na budynku ochronniczej strazy pożarnej w Kraszewicach ul. Wieluńska 47, 63-522 Kraszewice dz. nr 946/7

**RYSUNEK/DRAWING**

Rzut dachu-rozmieszczenie modułów

PROJEKTOWY/PROJECT DESIGNER mgr inż. Zdzisław Stachowiak ul. Budowlanych 5 NIP: 622-101-58-13 63-400 Ostrow Wlkp. tel/fax: (62) 720 37 14 e-mail: biuro@concept-ostrow.pl		UAN-7342 -893		PODPIS 		DATA/DATE 02.2020		SKALA/SCALE 1:16		Lp./No. 01		Liczba arkuszy/Number of sheets 20/PV/01		Liczba stron/Number of pages 1/1	
PROJEKTOWY/PROJECT DESIGNER mgr inż. Zdzisław Stachowiak ul. Arkadiusz, Jeziorański 63-400 Ostrow Wlkp. tel/fax: (62) 720 37 14 e-mail: biuro@concept-ostrow.pl		UPR. AU.F.-1-4 100/78		DATA/DATE 02.2020		SKALA/SCALE A3		Lp./No. 20/PV/01		Liczba arkuszy/Number of sheets -		Liczba stron/Number of pages -			