



## Urząd Gminy Kraszewice

ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, tel. 062 7312038, fax. 062 7312039  
[www.kraszewice.pl](http://www.kraszewice.pl) e-mail: [urząd@kraszewice.pl](mailto:urząd@kraszewice.pl)

### URZĄD GMINY KRASZEWICE

ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice  
pow. ostrzeszowski  
woj. wielkopolskie

Kraszewice, dn.26.02.2020r.

Znak sprawy: I.271.2.2020/MG

#### Zamawiający:

Gmina Kraszewice  
Ul. Wieluńska 53  
63-522 Kraszewice

Dot. „INWESTYCJA W OBIEKT PEŁNIĄCY FUNKCJE KULTURALNĄ – BUDYNEK  
OSP KRASZEWICE.”

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

**Pytanie nr 1.** Przedmiar poz. 15- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Płyta gazowa typ „GPC SOLGAS 4+1” do zabudowy lub równoważna, wraz z zabudową i butlą gazową 11kg

**Pytanie nr 2.** Przedmiar poz. 16- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Piekarnik elektryczny „SOLGAS” o poj. 34l 59,5x45,4x52,5cm lub inny równoważny do zabudowy wraz z zabudową.

**Pytanie nr 3.** Przedmiar poz. 17- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Pojemnościowy, elektryczny podgrzewacz wody, stojący o pojemności 300l z grzałką elektryczną np. typ SE-300 TERMO f. KOSPEL lub równoważny

**Pytanie nr 4.** Przedmiar poz. 18- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Błaty robocze ze stali nierdzewnej o wymiarach jak w części rysunkowej. Pod blatem dodatkowe półki o wymiarach blatu górnego. Błaty na nogach ze stali kwasoodpornej. Wysokość blatów ~85cm

**Pytanie nr 5.** Przedmiar poz. 19- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej 800x600mm do zabudowy wraz z zabudową wraz z baterią zlewozmywakową

**Pytanie nr 6.** Przedmiar poz. 20- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Zmywarka przemysłowa o wym. 56,5x63,6x83,6 o mocy 4,9/3,9kW np. model 801505 f. „STALGAST” lub równoważna. Zmywarka do zabudowy wraz z zabudową meblową

**Pytanie nr 7.** Przedmiar poz. 21- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Blaty robocze ze stali nierdzewnej o wymiarach jak w części rysunkowej. Pod blatem dodatkowe półki o wymiarach blatu górnego. Blaty na nogach ze stali kwasoodpornej. Wysokość blatów ~85cm

**Pytanie nr 8.** Przedmiar poz. 62- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Zestaw nagłośnieniowy składający się z min:

- 2 mikrofony bezprzewodowe,
- 2 kolumny o łącznej mocy 1600W na statywach
- mikser + wzmacniacz wbudowany
- 8 kanałowy z wbudowanym odtwarzaczem MP3 oraz bluetooth

**Pytanie nr 9.** Przedmiar poz. 63- prosimy o bardziej szczegółowy opis, który umożliwi dokładną wycenę.

**Odpowiedź:** Ustalić z Inwestorem

**Pytanie nr 10.** Przedmiar poz. 107-109- prosimy o bardziej szczegółowy opis oraz rysunek, umożliwiającą wycenę.

**Odpowiedź:** Ogrodzenie z paneli z podmurówką prefabrykowaną, słupki wbetonowane w łącznik prefabrykowany. Kolorystykę ustalić z Inwestorem.

- ocynkowany
- Fi 4 mm
- H 1560 mm
- oczko 50x200 mm
- słupek ogrodzeniowy
- 60x40x2300 mm
- ocynkowany
- akcesoria
- obejmy
- śruby
- nakrętki
- daszki
- płyta prefabrykowana
- zbrojona drutem fi 6 mm
- L 250 cm
- H 25 cm


łącznik betonowy

Brama rozwierana dwuskrzydłowa szerokości 5,0m na konstrukcji stalowej. Wypełnienie bramy z paneli ogrodzeniowych o parametrach jak ogrodzenie. Brama z możliwością zamykania bramy na kłódkę.

Furtka rozwierana jednoskrzydłowa szerokości 1,0m na konstrukcji stalowej. Wypełnienie furtki z paneli ogrodzeniowych o parametrach jak ogrodzenie.

**Pytanie nr 11.** Przedmiar poz. 118- prosimy o bardziej szczegółowy opis oraz rysunek, umożliwiającą wycenę.

**Odpowiedź:** Wykonać standardową balustradę dla osób niepełnosprawnych przy podjeździe na dł. ~3,1m. Balustradę wykonać po obu stronach (dopuszcza się przy ścianie budynku zamontować balustradę do ściany budynku).



**Pytanie nr 12.** Prosimy o podanie parametrów technicznych-poz.15, poz.16 i poz.20 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Płyta gazowa typ „GPC SOLGAS 4+1” do zabudowy lub równoważna, wraz z zabudową i butlą gazową 11kg  
 Piekarnik elektryczny „SOLGAS” o poj. 34l 59,5x45,4x52,5cm lub inny równoważny do zabudowy wraz z zabudową.  
 Zmywarka przemysłowa o wym. 56,5x63,6x83,6 o mocy 4,9/3,9kW np. model 801505 f. „STALGAST” lub równoważna. Zmywarka do zabudowy wraz z zabudową meblową

**Pytanie nr 13.** Prosimy o podanie rozmiarów – poz.18 i 21 oraz poz. 19 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej 800x600mm do zabudowy wraz z zabudową wraz z bateria zlewozmywakową  
 Blaty robocze ze stali nierdzewnej o wymiarach jak w części rysunkowej. Pod blatem dodatkowe półki o wymiarach blatu górnego. Blaty na nogach ze stali kwasoodpornej. Wysokość blatów ~85cm

**Pytanie nr 14.** Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót (materiał i długości) – poz.24 i poz.25 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Podłączenie instalacji elektrycznej wymienionych urządzeń wykonać poprzez włączenie do istniejących instalacji na podstawie wizji lokalnej i uzgodnienia z Inwestorem

**Pytanie nr 15.** Prosimy o podanie parametrów technicznych – poz.26 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Np. typ. EBB 250N T f. Venture Industries lub równoważny.

**Pytanie nr 16.** Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót – poz.27 i poz.28.

**Odpowiedź:** Ustalić na wizji lokalnej w obecności Inwestora

**Pytanie nr 17.** Prosimy o podanie parametrów technicznych, rodzaj materiału – poz. 31 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Rolety Aluminiowe, zamykane ręcznie, Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji

**Pytanie nr 18.** Prosimy o podanie wielkości (typ, długość, wysokość, moc grzejników dwupłytkowych – poz.41 przedmiaru robót)

**Odpowiedź:** Grzejniki płytowe VENTIL COMPACT CV 22 x 600 x 1600mm z głowicami termostatycznymi oraz zaworami na zasilaniu i powrocie.

**Pytanie nr 19.** W projekcie wymagane jest ocieplenie wnęk grzejnikowym natomiast przedmiar nie zawiera tej pozycji proszę o wskazanie wielkości i materiału do ocieplenia wnęk.

**Odpowiedź:** Wnęki o wym. 110x80x25cm zamurować bloczkami gazobetonowymi gr. 12cm wnękę ocieplić styropianem gr. 10cm EPS70.

**Pytanie nr 20.** Prosimy o podanie parametrów technicznych, rodzaju materiału – poz.61 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Stoły na konstrukcji stalowej, malowane proszkowo, z blatami z płyt laminowanych o wymiarach (dł. x szer. x h) 160x100x80cm – 14szt.

Krzeseła drewniane, z siedziskiem i oparciem tapicerowanym – 50szt (wzór i kolorystykę ustalić z Inwestorem na etapie realizacji)

Biurko z płyt laminowanych z blatem o wym. (dł. x szer. x h) 150x80x80cm (wzór i kolorystyka w nawiązaniu do stołów i krzeseł)

Fotel biurowy na kółkach tapicerowany – materiał ekoskóra (wzór ustalić z Inwestorem na etapie realizacji)

**Pytanie nr 21.** Prosimy o podanie parametrów i wyposażenia dotyczącego – poz. 62 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Zestaw nagłośnieniowy składający się z min:

- 2 mikrofony bezprzewodowe,
- 2 kolumny o łącznej mocy 1600W na statywach
- mikser + wzmacniacz wbudowany
- 8 kanałowy z wbudowanym odtwarzaczem MP3 oraz bluetooth

**Pytanie nr 22.** W przedmiarze robót w pozycji 72 i 92 (sanitariaty) jest Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm

Natomiast w projekcie jest montaż sufitów z płyt GK zielonych jakie sufity należy przyjąć?

**Odpowiedź:** Przyjąć sufit typu ARMSTRONG z modułem 600x600mm

**Pytanie nr 23.** Prosimy o podanie parametrów opraw oświetleniowych (moc i natężenie) oprawa LED 60x60 cm – poz.23, 44 81, 99 przedmiaru robót

Oprawa ścienna LED – poz. 45, 82, 100 przedmiaru robót

Oraz czy instalacja elektryczna pozostaje bez zmian natomiast zostają wymienione tylko oprawy i gniazda 230V.

**Odpowiedź:** Poz. 23, 44 Oprawy oświetleniowe LED 600x600mm, podtynkowa typy SLIM o mocy 72W

Poz. 81, 99 Oprawy oświetleniowe LED 600x600mm, podtynkowa typy SLIM o mocy 50W

Poz. 45 Oprawy oświetleniowe LED – kinkiety ściennie z kloszem szklanym, żarówka o mocy 40W (konkretny model ustalić z Inwestorem na etapie realizacji)

Poz. 82, 100 Oprawy oświetleniowe LED – kinkiet ścienny łazienkowy nad lustrem z kloszem szklanym, żarówka o mocy 40W (konkretny model ustalić z Inwestorem na etapie realizacji)

Może wystąpić konieczność przebudowy instalacji elektrycznej z włączeniem do istniejącej. Szczegóły ustalić podczas wizji lokalnej.

**Pytanie nr 24.** Czy przewiduje się montaż okapu kuchennego nad płytą gazową.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się montażu okapu kuchennego

**Pytanie nr 25.** Przedmiar poz. 23- prosimy o bardziej szczegółowy opis materiału (oświetlenie typu LED 60x60cm)

**Odpowiedź:** Oprawy oświetleniowe LED 600x600mm, podtynkowa typu SLIM o mocy 72W

**Pytanie nr 26.** Przedmiar poz. 25- czy ta pozycja zawiera również sprzęt, jeśli tak to prosimy o szczegółowe wytyczne dot. zmywarki

**Odpowiedź:** Zmywarka przemysłowa o wym. 56,5x63,6x83,6 o mocy 4,9/3,9kW np. model 801505 f. „STALGAST” lub równoważna. Zmywarka do zabudowy wraz z zabudową meblową

**Pytanie nr 27.** Przedmiar poz. 44- prosimy o bardziej szczegółowy opis materiału (oświetlenie typu LED 60x60cm)

**Odpowiedź:** Oprawy oświetleniowe LED 600x600mm, podtynkowa typu SLIM o mocy 72W

**Pytanie nr 28.** Przedmiar poz. 45- prosimy o bardziej szczegółowy opis materiału (oświetlenie ścienne typu LED)

**Odpowiedź:** Oprawy oświetleniowe LED – kinkiety ścienne z kloszem szklanym, żarówka o mocy 40W (konkretny model ustalić z Inwestorem na etapie realizacji)

**Pytanie nr 29.** Przedmiar poz. 81- prosimy o bardziej szczegółowy opis materiału (oświetlenie typu LED 60x60cm)

**Odpowiedź:** Oprawy oświetleniowe LED 600x600mm, podtynkowa typu SLIM o mocy 50W

**Pytanie nr 30.** Przedmiar poz. 82- prosimy o bardziej szczegółowy opis materiału (oświetlenie ścienne typu LED)

**Odpowiedź:** Oprawy oświetleniowe LED – kinkiet ścienny łazienkowy nad lustrem z kloszem szklanym, żarówka o mocy 40W (konkretny model ustalić z Inwestorem na etapie realizacji)

**Pytanie nr 31.** Przedmiar poz. 83- czy ta pozycja zawiera również sprzęt, jeśli tak to prosimy o szczegółowe wytyczne dot. suszarki do rąk

**Odpowiedź:** Suszarka do rąk automatyczna np. STARFLOW PLUS, STAL MATOWA firmy MERIDA lub równoważna

wysokość 24 cm

szerokość 26,5 cm

głębokość 19,5 cm

zasilanie 220V/50HZ

moc wyjściowa 2500 W

**Pytanie nr 32.** Przedmiar poz. 99- prosimy o bardziej szczegółowy opis materiału (oświetlenie typu LED 60x60cm)

**Odpowiedź:** Oprawy oświetleniowe LED 600x600mm, podtynkowa typu SLIM o mocy 50W

**Pytanie nr 33.** Przedmiar poz. 100- prosimy o bardziej szczegółowy opis materiału (oświetlenie ścienne typu LED)

**Odpowiedź:** Oprawy oświetleniowe LED – kinkiety ścienne z kloszem szklanym, żarówka o mocy 40W (konkretny model ustalić z Inwestorem na etapie realizacji)

**Pytanie nr 34.** Przedmiar poz. 101- czy ta pozycja zawiera również sprzęt, jeśli tak to prosimy o szczegółowe wytyczne dot. suszarki do rąk.

**Odpowiedź:** Suszarka do rąk automatyczna ze np. STARFLOW PLUS, STAL MATOWA firmy MERIDA lub równoważna

wysokość 24 cm

szerokość 26,5 cm

głębokość 19,5 cm


zasilanie 220V/50HZ

moc wyjściowa 2500 W

**Pytanie nr 35.** Przedmiar poz. nr 63 (Laptop, projektor, ekran drukarka)

**Odpowiedź:**

- np. Ekran do projektorów AVTek Tripod PRO 200x200 [1:] - lub inny równoważny
- np. Projektor BenQ TH535- lub inny równoważny
- np. Laptop DELL Vostro 3590 z systemem windows - lub inny równoważny
- np. Drukarka Brother MFC-L DW- lub inny równoważny.

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Konrad Kuświk**