



Gmina Krobia

ul.Rynek 1
63-840 Krobia

WIGP.ZP.341-27/10

Krobia, dnia 17 sierpnia 2010

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: **„UTWORZENIE LOKALNEGO CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W KROBI, POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. MIKOŁAJA”**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„UTWORZENIE LOKALNEGO CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W KROBI, POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. MIKOŁAJA”**:

Pytanie nr 1:

Jakie elementy powinien zawierać plac zabaw?

Odpowiedź:

Plac zabaw powinien być wyposażony w następujące urządzenia:

- 1) Jeden zestaw zabawowy duży zawierający co najmniej: dwie wieże, most wiszący, zjeżdżalnię, schody z poręczami lub wejście po oponach, drabinę poziomą, podest.
- 2) Huśtawka podwójna, co najmniej jedno siedzisko z oparciem i zapięciem dla najmniejszych dzieci.
- 3) Huśtawka wagowa.
- 4) Dwa urządzenia zabawowe na sprężynie.
- 5) Urządzenie sprawnościowe – przepłotnia linowa lub „pajęczyna”.
- 6) Tablica regulaminowa.

Sprawę prowadzi: Aldona Żołędziowska, tel. wewn. (0-65) 5712-816, e-mail: zp@krobia.pl

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga konkretnego wzoru słupów i opraw oświetlenia parkowego?

Odpowiedź:

Tak, wzór słupa i oprawy określa uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, do którego zastosowanie ma załącznik graficzny – OPIS TECHNICZNY – załącznik C (projekt budowlany strona E-7).

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga konkretnego wzoru ławek i koszy parkowych oraz jak mają być zamocowane?

Odpowiedź:

Tak, stylizacja ławek i koszy powinna być zgodna z elementami oświetlenia parkowego. Ławki muszą posiadać drewniane siedziska i oparcia połączone stelażami konstrukcyjnymi bocznymi metalowymi lub żeliwnymi nawiązującymi stylistycznie do lamp oświetlenia parkowego. Kosze i ławki muszą posiadać fundamenty umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża.

Pytanie 4:

Proszę określić czy Zamawiający oczekuje montażu stołu szachowego czy wykonania „pola szachowego”?

Odpowiedź:

Należy zamontować stół umożliwiający grę w szachy/warcaby. Urządzenie należy trwale zamontować w podłożu. Powinno posiadać betonowy stół z co najmniej jedną szachownicą oraz co najmniej 2 połączone ze stołem krzesła lub ławki.

Pytanie 5:

Jakie wymiary powinna mieć rampa do jazdy na deskorolkach oraz jaki typ montażu przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź:

Rampa do jazdy na deskorolkach powinno mieć wymiary co najmniej 700x400x100cm (dł. x szer. x wys.). Urządzenie powinno mieć element jezdny wykonany w całości z drewna i sklejki wodoodpornej laminowanej, zabezpieczenie barierkami o wys. 110cm ze stali ocynkowanej. Element powinien być tak posadowiony, aby po obu stronach (najazdu i wyjazdu) zabezpieczyć równą powierzchnię na szerokości co najmniej 1,5m i długości boku – płyta betonowa lub kostka betonowa bez fazy.

Sprawę prowadzi: Aldona Żołędziowska, tel. wewn. (0-65) 5712-816, e-mail: zp@krobia.pl

Pytanie 6:

Jakie parametry powinny mieć kamery, rejestratory, monitory i przewody użyte do instalacji monitoringu wizyjnego?

Odpowiedź:

Instalacja monitoringu wizyjnego musi zawierać następujące elementy:

- 3 sztuki rejestratorów 8 kanałowych z dyskami twardymi o pojemności min. 1 TB,
- 3 sztuki monitorów LCD VGA min. 17",
- 2 sztuki klawiatur sterujących kamerami szybkoobrotowymi (sterowanie 256 kamerami, protokół D-max DCK-100),
- 9 sztuk kamer stacjonarnych: dzień/noc, rozdzielczość min. 580/700 linii, Minimalne oświetlenie w kolorze 0,1 Lux (F1.2) w trybie czarno-białym 0,00001Lux (F1.2), + obudowa kamery zewnętrznej + uchwyt obudowy + obiektyw min. 2,8-12 mm F1.4 + zasilacz 12V,
- 5 sztuk kamer szybkoobrotowych: dzień/noc, do zastosowań zewnętrznych, zoom optyczny min. 18x, zoom cyfrowy, rozdzielczość min. 480 TVL, B/W 580 TVL, minimalne oświetlenie w kolorze 0,4 Lux (F1,6), w trybie czarno-białym 0,00007 Lux (sens-up) F1.6, przesuwany filtr IR, stabilizator obrazu, auto-focus, 360 stopni obrotu w poziomie bez ograniczeń oraz 92 stopnie obrotu w pionie, w zestawie obudowa zewnętrzna z termostatem i grzałką, wandaloodporna, uchwyt i zasilacz,
- przewód skrętka UTP cat5e umieszczony w rurze osłonowej pieszowej fi 22 mm.

Sprawę prowadzi: Aldona Żołędziowska, tel. wewn. (0-65) 5712-816, e-mail: zp@krobia.pl