TK
Pi=17,44kW
kj=0,6
Po=10,46kW
Io= 16,25 A
cos fi=0,93





OPIS ODBIORU	ZAB. CEWKI WYBUAKOWEJ	ZASILANIE Z TG	KONTROLA NAPI?CIA	OGRANICZNIK PRZEPI??	POMPA CIEP?A	ZASILANIE REGULATORA	REZERWA	ZASILANIE REGULATORA	ZASILANIE GRZA?KI ZASOBNIK	ZASILANIE O?WIETLENIA	GNIAZDO REM. 400VAC	GNIAZDO REM. 230VAC
MOC (kW)					3,6	1,0	–	1,0	4,0	0,24	3,0	1,0
NR OBWODU					1	1.1	2	2.1	3	4	5	6

Aparaty montowa? w obudowie 72 modu?owej
natynkowej II kl IP65
mocowa? na wys 1,8m do górnej kraw?dzi

L.p.	Opis urz?dzenia	Przyk?ad.	Ilo??
12.			
11.			
10.	Ochronnik przepi?? kl. C	DEHN guard 275 FM	4
9.	Wy??cznik ró?n.-pr?dowy 4-pol. 25/0,03A-AC	P-304	4
8.	Wy??cznik nadpr?dowy 3-pol C16	S303	2
7.	Wy??cznik nadpr?dowy 3-pol B16	S303	1
6.	Wy??cznik nadpr?dowy 1-pol B16	S301	1
5.	Wy??cznik nadpr?dowy 1-pol B10	S301	3
4.	Wy??cznik nadpr?dowy 1-pol B6	S301	3
3.	Lampka kontrolna 230 VAC	L301	3
2.	Roz??cznik 3-pol 40A	FR	1
1.	Obudowa n/t 448x622x161 3x18mod	RN65	1

Inwestor: GMINA KURYŁÓWKA

Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo - Wykonawcza

Adres biura: Niestachów 21, 26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie

Tel./fax: 661-120-720, 41 243-60-36

Temat: Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompą ciepła w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kuryłówka

Branża: elektryczna

Treść rysunku: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RK

Skala: -

Projektował:	mgr inż. Jan Madej	160/85 SWK/IE/0385/01	
Sprawdził:	inż. Sławomir Skrobisz	SWK/0138/POOE/06 SWK/IE/0029/07	
Opracował:			

Data: 10.2012 r.

Nr rys.: E2