



Znak sprawy: ZP.271.1.2015

Leśna Podlaska, dnia 18 sierpnia 2015 r.

GMINA
LEŚNA PODLASKA
pow. bielski
woj. lubelskie

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Gmina Leśna Podlaska działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż zestawów solarnych w Gminie Leśna Podlaska**”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2015 r. pod nr 206664 - 2015, wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na zapytania te Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych karbowanych systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,20 mm, maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40°C do +200°C izolowanych materiałem innym niż kauczuk syntetyczny, który charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami technicznymi niż te opisane w PFU, o odporności termicznej tj. od -60°C do +230°C. Proponowana izolacja dodatkowo pokryta jest folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na działanie promieni UV tym samym zabezpieczona przed ptactwem, gryzoniami itp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału izolacyjnego innego niż kauczuk, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów określonych w PFU w Części 1 A.2.4. pkt orurowanie obiegu glikolowego.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kierownik Zamawiającego,

WOJT
Paweł Kazimierski