




**GMINA**  
**LEŚNA PODLASKA**  
pow. bialski  
woj. lubelskie

ZP.271.5.2017



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Leśna Podlaska dnia 17.08.2017r.

### Odpowiedź na zapytanie

" „Dotyczy : przetarg nieograniczony : Dostawa i montaż instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w budynkach prywatnych na terenie Gminy Leśna Podlaska, która jest realizowana w ramach projektu „Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska". "

### ZAPYTANIE DO PRZETARGU

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?*”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby kotły spełniały kryteria EcoDesign zgodnie z *Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009*. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy dotyczącej EcoDesign nie określono wymagań co do akredytacji jednostek wystawiających takie potwierdzenie.

**WÓJT**  
  
Paweł Kazimierski