




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA
LEŚNA PODLASKA
pow. bialski
woj. lubelskie

ZP.271.5.2017

Leśna Podlaska dnia 08.09.2017r.

„Dotyczy : przetarg nieograniczony : Dostawa i montaż instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w budynkach prywatnych na terenie Gminy Leśna Podlaska, która jest realizowana w ramach projektu „Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska”.”

Pytanie:

W związku z prowadzonym postępowaniem, proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:

W wymaganiach grupy pompowej sterowniczej zapisano, iż ma ona posiadać ciepłomierz. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli funkcję zliczania ciepła, gdzie w sterowniku (regulatorze) obliczana jest ilość ciepła pozyskanego z kolektora.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że grupa pompowa powinna posiadać ciepłomierz lub przepływomierz z funkcją zliczania energii cieplnej w regulatorze.

WÓJT

Paweł Kazimierski