



# Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,  
☎ 67 266 50 41 wew. 21 fax 67 266 57 55  
gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl

Lipka, dnia 03.06.2013r.

INW.7012.2.PDBB.13

## O F E R E N C I

### WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ OFERENTÓW „Przebudowa drogi Batorowo- Białobłocie na odcinku długości 1,0 km i szerokości 4,0m – działka nr 54/2”.

**Pyt.1.** Dla jakich parametrów technicznych zostanie przygotowana przez Inwestora podbudowa z tłuczniowa?

**Odp.** *Podbudowa tłuczniowa zostanie przygotowana dla ruchu KR-2.*

**Pyt.2.** Jaki profil poprzeczny podbudowy tłuczniowej przewiduje Inwestor?

**Odp.** *Profil poprzeczny podbudowy będzie wykonany poziomy lub ze spadkiem około 1%.*

**Pyt.3.** W SIWZ pkt. 18 Zamawiający żąda dołączenia do oferty wypełnionego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Prosimy o odpowiedź, czy należy do oferty załączyć obmiar (przedmiarem nie dysponujemy) wraz z kosztorysem ofertowym, czy tylko wyłącznie wypełnionym kosztorysem ofertowym?

**Odp.** *Tylko wypełniony kosztorys ofertowy.*

**Pyt.4.** Czy oprócz dokumentów, o których mowa w pytaniu 3 należy załączyć tabelę elementów scalonych oraz tabelę wartości elementów scalonych?

**Odp.** *Tak do oferty należy załączyć tabelę elementów scalonych oraz tabelę wartości elementów scalonych.*

**Pyt.5.** Warstwa ścieralna wg SST powinna być wykonana z SMA 30B na asfalcie modyfikowanym. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo - mastykowanej SMA 0/11 na asfalcie zwykłym 50/70 bądź z betonu asfaltowego, które również spełniają wymagania techniczne dla KR-2?

**Odp.** *Proszę do kosztorysu ofertowego przyjąć beton asfaltowy.*

**Pyt.6.** W kosztorysie ofertowym w poz. Nr 4 Zamawiający podaje warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowo – żwirowej. Natomiast w SST jako warstwę ścieralną przyjęto SMA 0/11. Jaka warstwę należy przyjąć do wyceny? Czy Zamawiający w związku z tym zmienia poz. Nr 4 kosztorysu ofertowego?

**Odp.** *Proszę do kosztorysu mieszankę mineralno – bitumiczną grysowo – żwirową.*

**W O J T**  
Gminy Lipka  
mgr Przemysław Kurdzięko