

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ZŁOTOWIE

7 Gbur P
17.04.14.
L

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych /67/ 349-16-91, 349-16-92

PPIS w Złotowie /67/ 349-16-94

- fax /67/ 349-16-91

e-mail psse.zlotow@pis.gov.pl


Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny nadzor.zapobiegawczy@psse-zlotow.pl

ul. Hubego 1/1

77-400 Złotów

www.psse-zlotow.pl

<http://bip.psse-zlotow.pl>



oryginał/kopia
Złotów, 16.04.2014

Urząd Gminy Lipka
ul. Kościuszki 28
77-420 Lipka

OPINIA SANITARNA

Na podst. art. 64 ust.1 pkt 2 w związku z art 78. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1235)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

po zapoznaniu się z pismem Urzędu Gminy Lipka znak ADM-GK.6220.2.3.14.PG z dnia 20.02.2014r. wraz kartą informacyjną i załączonymi dokumentami dot. zapytania o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu jednej turbiny elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb geodezyjny Potulice Stare gmina Lipka

wyraża opinię,

że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Lipka wystąpił z wnioskiem znak ADM-GK.6220.2.3.14.PG do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie wydania opinii dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ramach którego inwestor – Eagle Energy sp. z o.o, ul. Krasnobrodzka 19/3 03-214 Warszawa zamierza:

- posadzić jedną elektrownię wiatrową o mocy do 3,5 MW, wysokości wieży do 150 m, całkowitej wysokości do 210 m wraz z niezbędną infrastrukturą (droga dojazdowa, sieć elektroenergetyczna przyłączeniowa do sieci istniejącej) na działce nr 53 obręb Potulice gmina Lipka. Działka, na której planuje się posadowienie turbiny to gleby o klasie bonitacyjnej RIVa, RIVb oddalona jest o ok.935 m w kierunku południowo-zachodnim od zabudowy zagrodowej.

W celu potwierdzenia, że wariant przyjęty do realizacji pozwoli na spełnienie wymagań

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz.826) dla terenów objętych ochroną akustyczną wykonano analizę akustyczną dla najniższej wysokości zamontowania wirnika. Zgodnie z tą analizą załączoną do informacji o przedsięwzięciu wariant ten pozwoli na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej (55 dB w porze dziennej, 45 dB w porze nocnej).

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że poziom hałasu jest zmienny w czasie i zależy od wielu czynników (m.in. od warunków atmosferycznych, prędkości obrotowej turbiny). Z informacji zawartych w karcie informacyjnej wynika, że w terenie planowane są inne elektrownie wiatrowe (może nastąpić kumulacja hałasu). W związku z tym wykonano analizę akustyczną uwzględniając ich lokalizację.

Z zapisów zawartych w karcie informacyjnej wynika, że wybierając lokalizację elektrowni wiatrowej uwzględniono położenie jej względem obszarów chronionych i potencjalnych korytarzy ekologicznych (lokalizacja poza terenami chronionymi).

W celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko planuje się zamontowanie turbiny umożliwiającej dotrzymanie określonych przepisami dopuszczalnych poziomów hałasu, pomalowanie wirnika turbiny na kolory neutralnie krajobrazowo. Prace serwisowe (wymiana olejów) prowadzone będą przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Pod stanowiskiem transformatora wykonana będzie szczelna, izolowana misa olejowa o pojemności ponad 100% zawartości oleju w transformatorze (w przypadku awaryjnego wycieku oleju nie przedostanie się on do gleby).

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z par. 3 ust 1 pkt 6 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) przedsięwzięcia to należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów zaopiniowano jak w sentencji.

Otrzymują:
1.adresat
2.ON.NS a/a B.J.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ZŁOTOWIE
mgr Halina Godlewska