



Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,
☎ 67 266 50 41 wew. 21 fax 67 266 57 55
gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl

Lipka, dnia 20.05.2014r.

INW.7012.1.PDNP.14

O F E R E N C I

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ OFERENTÓW

„Przebudowa drogi gminnej w Nowych Potulicach, gm. Lipka na odcinku długości 1,0 km i szerokości 4,0m – działka nr 218”.

Pyt.1. Prosimy o aktualizację SST na warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego do nowych obowiązujących wytycznych WT-2 2010. W SST 05.03.05 11 przyjęto masy wg wycofanej normy w 2008 roku (PN-S-96025:2000). Prosimy o uwzględnienie także wymagań dotyczących kruszyw do powyższej masy zgodnie z WT-1-2010, gdyż te w SST są według norm wycofanych i żaden z producentów nie klasyfikuje już tak kruszyw.

Odp. W załączeniu przesyłamy aktualna SST na warstwę wiążącą i wyrównawczą.

Pyt.2. Prosimy o aktualizację SST na warstwę ścieralną z SMA do nowych obowiązujących wytycznych WT-2 2010. W SST 05.03.05 13 przyjęto masy wg wycofanej normy w 2008 roku (PN-S-96025:2000). Prosimy o uwzględnienie także wymagań dotyczących kruszyw do powyższej masy zgodnie z WT-1-2010, gdyż te w SST są według norm wycofanych i żaden z producentów nie klasyfikuje już tak kruszyw.

Odp. W załączeniu przesyłamy aktualna SST na warstwę ścieralną.

Pyt.3. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju asfaltu do SMA, czy ma to być zwykły asfalt czy asfalt modyfikowany. W pkt. 2.2. podany jest jedynie asfalt modyfikowany, a w tablicy 1 w pkt. 7 i 8 zarówno podany jest asfalt zwykły jak i modyfikowany.

Odp. W przesłanej aktualizacji SST na warstwę ścieralną jest określony jako asfalt zwykły.

Pyt.3. Prosimy o zmianę SMA 11 na SMA 8 ze względu na projektowaną grubość tej warstwy – 3 cm. W związku z drobniejszą masą Wykonawca jest w stanie uzyskać lepsze parametry ułożonej warstwy (zagęszczenie i wolne przestrzenie). Przy pozostawieniu SMA 11 i tak małej grubości warstwy istnieje duże ryzyko kruszenia ziaren przez walce co wpłynie znacząco między innymi na trwałość eksploatacyjną nawierzchni.

Odp. W przesłanej aktualizacji SST na warstwę ścieralną jest określona SMA 8.

Przewodniczący komisji przetargowej
Mgr inż. Grzegorz Józefko