




Kolbuszowa, dnia 01.08.2017r.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kolbuszowej**

ul. 11 Listopada 10  
36 – 100 Kolbuszowa  
tel. 17 22-71-150

znak sprawy: PSK.443.2.1.11.2017



**DECYZJA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej działając na podstawie:

1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261),
2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
3. art. 2 pkt 18 i 21, art. 3, art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
4. § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z wodociągu Huta Komorowska w punkcie: SUW Huta Komorowska, 36-110 Majdan Królewski:

- w ramach urzędowej kontroli jakości wody w dniu: 18.07.2017r. (sprawozdanie z badań nr HK.223.2017 z dnia 27.07.2017r.), którego zarządcą jest Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski:

- **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej**

**Stwierdza**

że woda z wodociągu Huta Komorowska  
jest przydatna do spożycia przez ludzi.

**UZASADNIENIE**

W ramach urzędowej kontroli jakości wody, prowadzonej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej została pobrana do badań laboratoryjnych próbka wody z wodociągu Huta Komorowska z wyznaczonego punktu monitoringowego w zakresie oznaczeń objętych monitoringiem kontrolnym. Zarządcą wodociągu jest Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski, natomiast właścicielem jest Gmina Majdan Królewski. Badanie jakości wody prowadzone było zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2017r.

Na podstawie sprawozdania z badań nr HK.223.2017 z dnia 27.07.2017r. stwierdzono, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) Wójt, Burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej orzekł jak w sentencji.

### POUCZENIE

Stronom służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Kolbuszowej

Kierownik  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Wójcik

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewski ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski.
2. Wójt gminy Majdan Królewski ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski.
3. A/a.