			Poziom porównawczy 255,00 m n.p.m.					
			Rzędna terenu projektowanego					
			Rzędna terenu istniejącego					
			Rzędna dna kanału					
			Zagłębienie dna kanału [m]					
			Odległości [m]					
			Średnice, materiał					
			Długość trasy [m]					
S1	0,00	Spadek		2,56	261,76	264,32	264,32	ISTN. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9	7,98					
S2	7,98			2,35	261,80	264,15	264,15	PROJ. STUDZIENKA DN 1200
			4,93					
S3	12,90			2,38	261,82	264,20	264,20	PROJ. STUDZIENKA DN 1200
			24,33					
S4	37,23			1,96	261,94	263,90	263,90	PROJ. STUDZIENKA DN 1200
		5,0 ‰	28,70					
S5	65,94	PVC-U_SDR34_rs 200×5,9	3,55	1,16	262,09	263,25	263,25	PROJ. STUDZIENKA DN 1200
S6	69,49	8,0 ‰ PE100_SDR17_sz		1,08	262,12	263,20	263,20	STUDZIENKA ROZPRĘŻNA
S7	71,62	90×5,4	2,14	1,08	262,07	263,15	263,15	
		90×5,4 PE100_SDR17_sz	27,39					
S8	99,01	31,6 ‰		1,27	261,20	262,47	262,47	
		90×5,4 PE100_SDR17_sz	20,96					
S9	119,98	12,9 ‰		1,27	260,93		262,20	
		PE100_SDR17_sz 90×5,4	9,01					
S10	128,99	0,0 ‰		1,27	260,93	262,20	262,20	
		90×5,4 PE100_SDR17_sz	21,07					
S11	150,06	23,7 ‰		1,27	260,43	261,70	261,70	
		63×3,8 PE100_SDR17_zw	15,42	1,26	260,44			
P1	165,48	35,3 ‰		1,26	259,90	261,16	261,16	

istn. wod. ø90 Ro=262,56

istn. wod. ø90 Ro=262,36

istn. wod. ø90 Ro=261,73

KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOŚĆ: DOMASZOWICE GMINA: MASŁÓW	Pracownia Projektowa Wielobranżowa s.c. Biuro: Kielce, ul. Górna 19A IVP. e-mail: ppwsc@wp.pl; tel. 041-344-67-31	PB	S	3
		Faza	Branża	Nr rys.
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO	04.2014r.		1:100/250
Inwestor:	URZĄD GMINY MASŁÓW ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów	Data		Skala
Projektant:	mgr inż. Paweł ŚMIECH nr upr. KL-56/2002			
Opracował:	stud. Ilona ŚMIECH	nr projektu		
Sprawdzający:	mgr inż. Iwona ZALIŃSKA nr upr. SWK-0057/POOS/07			
Zatwierdził:				