

Mstów, 20.04.2017

**Nr spr. IZO.271.6.2017.TM**

**Odpowiedzi za zapytania do SIWZ w postępowaniu na "Budowa boisk sportowych w miejscowości Brzyszów- gmina Mstów"**

**Pytania nr 1:**

Według wytycznych, m.in. FIFA czy Instytutu Techniki Budowlanej DTEX dopuszczany jest z błędem tolerancji +/- 10%. W związku z tym proszę o dopuszczenie traw z wynikiem w badaniach na poziomie DTEX min: 8900.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza trawy z wynikiem badania na poziomie DTEX +/- 10% czyli min. 8900.**

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*