

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

W postępowaniu na „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Brzyszwowie”

Zapytanie 1

Zamawiający opisując wymagania sztucznej trawy, opisuje trawę krótką, która jest typowo tenisową trawą, a nie piłkarską. Z drugiej strony budowane boisko ma być boiskiem piłkarskim, dlatego prosimy o dopuszczenie do przetargu sztucznej trawy z poniższymi parametrami oraz dokumentami:

- a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- b) rodzaj włókna: włókna monofilowe,
- c) wysokość włókna: 50 mm,
- d) grubość włókna: min. 320 μ m,
- e) ciężar włókna – Dtex: min. 12 000,
- f) ilość pęczków: min. 10 000
- f) gęstość trawy: min. 120 000 włókien/m²,
- g) siła wyrywania pęczka: 56N (wymagania FIFA min. 30N)
- h) podkład lateksowy

Dokumenty do nawierzchni:

- autoryzację producenta nawierzchni (dokument w oryginale) wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni
- Attest PZH lub równoważny,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji oraz wymagane parametry systemu sztucznej nawierzchni wraz z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, etcat),
- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,
- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15 cm z metryką producenta,
- próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu gumowego (min. 100gr) z określeniem nazwy i rodzaju.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sztucznej trawy opisanej w zapytaniu.

Zapytanie 2

Prosimy o dopuszczenie tolerancji +/-5% dla parametrów trawy syntetycznej.
W specyfikacji wkraśl się błąd pisarski i jest napisane +5%.

Odpowiedź:

Dopuszcza się tolerancje +/- 5% dla parametrów trawy syntetycznej.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz