

Parczew, 15.04.2016 r.

Ldz. 421/2016

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim
ul. Pocztowa 5
21-300 Radzyń Podlaski**

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie informuje, że w związku z informacją uzyskaną w dniu wczorajszym od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wytypowaniu bakterii grupy coli w dwóch punktach poboru wody z wodociągu Czemierniki podjęto działania mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia zmierzające do jego wyeliminowania. W dniu dzisiejszym zostaną pobrane próby wody do badań w zakresie bakterie grupy coli i Escherichia coli z 10 punktów na wodociągu:

1. woda surowa studnia nr 1
2. woda surowa studnia nr 2
3. zbiornik nr 1
4. zbiornik nr 2
5. woda po odżelaziaczach (woda na sieć)
6. Stoczek - Zakon Ojców Franciszkanów
7. ul. Kocka 45 -Dom Nauczyciela
8. ul. Radzyńska 23 –Lecznica dla Zwierząt
9. Bełczac 113 – posesja prywatna
10. Skoki 30 A - posesja prywatna

Badania zostaną przeprowadzone przez laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 180.

Dodatkowo włączono okresowe, profilaktyczne chlorowanie sieci wodociągowej w Czemiernikach.

Do chlorowania sieci wodociągowej zastosowano *Sodu podchloryn* (zaw. chloru akt. min 100 g/l nr Serii 1293/02/16 świadectwa kontroli jakości w załączeniu). Zawartość chloru w wodzie na sieci wodociągowej będzie systematycznie monitorowana przez konserwatora za pomocą Testu: *Chlor w wodzie słodkiej i morskiej metodą kalorymetryczną 0,10-02,25-0,5-1,0-2,0 mg/Cl₂ Aquamerck*.

Odbiorców poinformowano poprzez rozwieszenie informacji o profilaktycznym chlorowaniu sieci wodociągowej w urzędzie gminy Czemierniki (ogłoszenie w załączeniu).

O wszystkich działaniach będziemy na bieżąco informować PPIS w Radzynie Podlaskim

Załączniki:

1. Świadectwo kontroli jakości nr serii 1293/02/16
2. Ogłoszenie

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



Do wiadomości:

1. Wójty Gminy Czemierniki

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Lipski

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
Międzygminnego Związku Komunalnego
z siedzibą w Parczewie
21-200 Parczew, ul. Lubartowska 4a
tel (083) 355-20-06, tel./fax (083) 355-20-07
NIP 539-13-95-659



WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH DODATKOWEGO CHLOROWANIA WODY DO SPOŻYCIA

**Woda do spożycia z wodociągu Czemierniki wykazuje
zanieczyszczenia bakteryjne.**

- Czasowo dodaje się do wody do spożycia podchloryn sodowy jako dodatek dla dezynfekcji – dopuszczalny w ramach rozporządzenia o zaopatrzeniu w wodę do spożycia
- Może powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku
- brak jakichkolwiek zagrożeń natury zdrowotnej
- woda do spożycia nadaje się do picia, przygotowania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, szorowania zębów, mycia rąk i innych części ciała do kąpieli jedynie po przegotowaniu, a także bez ograniczeń do wszelkich innych potrzeb

W przypadku braku dalszej potrzeby dezynfekcji, zostanie przekazana informacja o jej zaprzestaniu.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dostawca wody
Zakład Usług Wodnych
Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie
ul. Lubartowska 4a tel.: 833552006