



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PARCZEWIE

Parczew dn. 11.12.2017r.

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54  
tel. (0-83) 354-23-29, fax. (0-83) 354-13-10

[psse.parczew@pis.gov.pl](mailto:psse.parczew@pis.gov.pl)

<http://psseparczew.pis.gov.pl>

ONS-HK.721/88/17

**W PŁYNBŁO**  
Data 11 12 17  
L. dz. 1196  
Podpis [signature]

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego  
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie  
21-200 Parczew ul. Lubartowska 4a

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328), § 3 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie

po analizie wyników badań wody zawartych w sprawozdaniu LAB.PW/W/821/785/2017 z dnia 11.12.2017 r. z badania mikrobiologicznego wody, pobranej w dniu 08.12.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów,

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów**

## UZASADNIENIE

W dniu 08.12.2017r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie pobrał z nadzoru do badania z punktów monitoringowych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów. Analiza wyników badań próbek wody wykonanej przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Białej Podlaskiej zawartych w sprawozdaniu z badań nr LAB.PW-W-821/785/2017 z dnia 11.12.2017 r. nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych:

- PW/1367/WD/b/W – punkt poboru: studnia nr 1 SUW Milanów – woda ze studni
- PW/1368/WD/b/W – punkt poboru: zbiornik SUW Milanów – woda ze zbiornika
- PW/1369/WD/b/W – punkt poboru: SUW Milanów – woda do sieci
- PW/1370/WD/b/W – punkt poboru: NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczo-Psychiatryczny Kolonia Milanów ul. Nowa 1A – woda z sieci
- PW/1371/WD/b/W – punkt poboru: Cichostów 16B – woda z sieci
- PW/1372/WD/b/W – punkt poboru: Kopina 33 – woda z sieci

- PW/1373/WD/b/W – punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Milanowie – woda z sieci
- PW/1374/WD/b/W – punkt poboru Szkoła Podstawowa w Kostrach - woda z sieci

co jest zgodne z załącznikiem nr 1 część A pkt 1 i 2 oraz załącznikiem nr 3 część A pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

1. Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie.
3. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Magdalena Łazuka*  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Parczewie  
mgr Magdalena Łazuka



**Załącznik:** Sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/785/2017 z dnia 11.12.2017 r.  
/adresat/

### **Otrzymują:**

1. Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew
2. a/a

### **Do wiadomości:**

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
2. Wójt Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów
3. Starosta Parczewski ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie ul. Piwonia 50, 21-200 Parczew
5. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
6. Sekcja P/Epidemiologiczna
7. Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży