



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344 41 60 do 62, fax 83 343 76 39

email: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, http://pssebialapodlaska.pis.gov.pl

Biała Podlaska, dnia 01.12.2017 r.

ONS-HK.721/163/17

W P E I N B Ł O

Dnia 8 XII 17 r.  
L. dz. 1194  
Podpis DLH

## BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 23/17 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rossosz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody numer: LAB.PW-W-821/729/2017 z dnia 23.11.2017 r. informuje, że próbka wody pobrana w dniu 20.11.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rossosz, numer analizy:

- PW/1270/WD/b/W - punkt pobrania Rossosz ul. Lubelska 37 – Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny), w badanym zakresie spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Ponadto na Stacji Uzdatniania Wody w Rossoszu stwierdzono przekroczenie **amonowego jonu** ( $0,763 \pm 0,107 \text{ mg/l}$ ), natomiast próbka pobrana w Praktyce Lekarza Rodzinnego w Rossoszu wykazała **nieakceptowalny zapach**.

### Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Rossosz
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białej Podlaskiej

z up. Henryk Cybulski  
Z ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Białej Podlaskiej