



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

ONS-HK.721/241/18

Biała Podlaska dnia 31.12.2018 r.

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 9/18 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

W P L Y N E Ł O

Data: 10.01.19r.
L. dz. 59
Podpis: [signature]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w związku z art. 4 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20, 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 13.02.2018 r. sprawozdanie z badań nr 61575/18/SOK z dnia 26.02.2018 r.,
- 13.02.2018 r. sprawozdanie z badań nr 61578/18/SOK z dnia 26.02.2018 r.,
- 13.02.2018 r. sprawozdanie z badań nr 61577/18/SOK z dnia 26.02.2018 r.,
- 22.05.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/249/2018 z dnia 01.06.2018 r.,
- 13.11.2018 r. sprawozdanie z badań nr 512599/18/SOK/Z1 z dnia 30.11.2018 r.,
- 13.11.2018 r. sprawozdanie z badań nr 512602/18/SOK z dnia 11.12.2018 r.,
- 19.11.2018 r. sprawozdanie z badań nr WD/843/2018 z dnia 26.11.2018 r.,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach nadzoru oraz kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Janów Podlaski w dniach:

● 13.02.2018 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):

- punkt pobrania Janów Podlaski ul. Polna 10 – Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- punkt pobrania Błonie 68 – Sklep Spożywczy (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Nowy Pawłów 177 – Agroturystyka (punkt czerpalny),

● 22.05.2018 r. numery analiz (próbki nadzorowe PPIS w Białej Podlaskiej):

- PW/471/WD/abc/W - punkt pobrania Klonownica Duża 51A - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- PW/472/WD/b/W – punkt pobrania Nowy Pawłów 177 - Agroturystyka (punkt czerpalny),

● 13.11.2018 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):

- punkt pobrania Janów Podlaski ul. 1 Maja 5, Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego,
- punkt pobrania Bubel-Granna 20 – Agroturystyka (punkt czerpalny),

● 19.11.2018 r. (próbka nadzorowa PPIS w Białej Podlaskiej):

- WD/843/d/W - punkt pobrania Klonownica Duża 51A - posesja prywatna (punkt czerpalny),

niepodległa

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej
Marcin Nowik
Marcin Nowik

Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Janów Podlaski
3. Wójt Gminy Rokitno
4. a/a