



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

Biała Podlaska dnia 18.08.2020 r.

ONS-HK.721/155/20

ABC
Jan

WYKONANO
dnia 24.08.2020
L. dz. 1018
Podpis: *ABC*

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 84/20 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody numer: LAB.PW-W-821/261/2020 z dnia 31.07.2020 r. informuje, że próbki wody pobrane w dniu 28.07.2020 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, numery analiz:

- PW/451/WD/abc/W - punkt pobrania Zakalinki-Kolonia 89 - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- PW/452/WD/abc/W - punkt pobrania Gnojno 45 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Konstantynów
3. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI