



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@pis.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@pis.gov.pl), <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

Biała Podlaska dnia 18.08.2020 r.

ONS-HK.721/154/20

*abc*  
*Jun*

WPEŁNIE  
data 24.08.2020r  
l. dz. 1018  
podpis DLW

### BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 83/20 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rokitno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody numer: LAB.PW-W-821/260/2020 z dnia 31.07.2020 r. informuje, że próbka wody pobrana w dniu 28.07.2020 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rokitno, numer analizy:

● **PW/449/WD/abc/W** - punkt pobrania Pratulín 18 - Parafia Rzymsko-Katolicka (punkt czerpalny), w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce wody pobranej z punktu pobrania Michałki 57A - posesja prywatna (punkt czerpalny), numer analizy **PW/450/WD/abc/W**, stwierdzono obecność bakterii grupy coli 1 NPL w 100 ml.

Ponowne badania z dnia 04.08.2020 r. nie wykazały przekroczeń.

#### Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Rokitno
3. a/a

*Marcin Nowik*  
Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

*niepodlega*