

Gmina Niechlów  
ul. Głogowska 31  
56-215 Niechlów  
woj. dolnośląskie  
tel. 065 5435688 , faks 0-65 5435814.

Niechlów dnia 24.06.2013 roku

### Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego :

**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełcz Wielki .**

Zamawiający działają na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 , poz. 759 ze zmianami informuję że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania , na które zamawiający udziela odpowiedzi :

Pyt. 1 Przedmiar sanitarny – poz 43 i 44 jakie ? Proszę o doprecyzowanie .

Odp. Poz. 43 i 44 – zgodnie z opisem w kosztorysie ślepym

Pyt. 2 Przedmiar sanitarny – poz. 44 – nie zawiera w nakładach podgrzewacza . proszę o sprecyzowanie .

Odp. zgodnie z opisem w kosztorysie ślepym

Pyt. 3 Przedmiar sanitarny poz. 52 – jaki wodomierz ? średnica ? js.? ws? przepływ ?

Opis wodomierza zgodnie z opisem – dostawa inwestora

Pyt. 4 Ad. Odp. na pyt. 19 zapytanie dotyczyło przedmiaru sanitarnego.

Odp. Zlewozmywak dwukomorowy opisany w kosztorysie ślepym .

Pyt. 5 Poz. 19 przedmiar sanitarny – jaki ? wymiary ? szafka

Odp. Szafka dopasowana gabarytami do zlewozmywaka .

Pyt. 6 Przedmiar elektryczny – naświetlacze power lug premium 70 – wersja symetryczna czy nie ?

Odp. W przedmiarze elektrycznym naświetlacze power lung premium 70 w wersji asymetrycznej

Pyt. 7 Czy Zamawiający , dopuszcza zastosowanie klimatyzatorów typu inwerter .

Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych klimatyzatorów niż podano w dokumentacji pod warunkiem zachowania takich samych parametrów czyli o wydajności chłodzenia 5,15 KW , wydajności grzewczej 5,4kW.

Wójt Gminy Niechlów

Jan Głuszko

