

Gmina Niechlów  
ul. Głogowska 31  
56-215 Niechlów  
woj. dolnośląskie  
tel. 065 5435688 , faks 0-65 5435814.

Niechlów dnia 24.02.2014 roku

### Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. :Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (działka nr 43/2)

Numer ogłoszenia BZP : 28638 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014

Zamawiający działają na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) ze zmianami informując że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania , na które zamawiający udziela odpowiedzi :

#### Pyt.1.

W dokumentacji jest mowa, że oświetlenie zewnętrzne będzie sterowane przez sterownik astronomiczny. W dokumentacji nie ma mowy o oświetleniu zewnętrznym. Proszę o informację:

- czy oświetlenie zewnętrzne pozostanie bez zmian, ( a dojdzie docieplenie ścian styropianem grubości 10 cm), w jaki sposób będzie połączone ze sterownikiem.
- w dokumentacji instalacji elektrycznej nie zamieszczono schematu tablicy rozdzielczej- proszę o taki schemat.

#### Odp. 1.

- Oświetlenie zewnętrzne przyłączyć do TG.
  - Przy docieplaniu, wszystkie elementy które wymagają przedłużeń itp., należy zamocować poprzez przedłużenie istniejących uchwytów (wsporników) lub przez zastosowanie odpowiednich mocowań dystansowych.
- Na etapie wykonawstwa uzgodnić z inspektorem nadzoru.
- W załączeniu schemat TG+SP.

#### Pyt. 2.

W dokumentacji przewidziano drzwi DZ1 o parametrach: -drzwi aluminiowe ciepłe MB75 z szybą zespoloną antywłamaniową matową o współczynniku  $U < 1 \text{ W/mK}$ , z posiadanych informacji wynika, że brak na rynku producenta drzwi o takich parametrach szyby, proszę o podanie producenta wskazanych drzwi lub o skorygowanie współczynnika  $U$ , czy nie wystarczy pakiet dwuszybowy z szybą P4?

#### Odp.2.

Należy zastosować szybę zespoloną antywłamaniową matową o współczynniku  $U$  mniejszym lub **równym**  $1,0 \text{ w/mK}$ . Na rynku taką szybę o podanych parametrach produkuje m. in. firma DRUTEX ([www.oknajarex.pl](http://www.oknajarex.pl)). Dopuszcza się oczywiście zastosowanie szyby od innego producenta jeżeli posiadać będzie ona parametry porównywalne do wymienionych.

#### Pyt. 3.

W jaki sposób inwestor przewiduje finansowanie budowy?

- fakturowanie etapami za dany element np. rozbiórki, elewacja, itd.
- co miesiąc, lub inny okres na podstawie procentowego zaawansowania robót
- jedną fakturą końcową.

**Odp. 3**

Finansowanie budowy przewidziane jest jedną fakturą końcową .

Wójt Gminy Niechlów

Jan Głuszko