

Niechlów dnia 08.12.2017r.

RIT 6213.7.11.17

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Naprawa pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Sicinach”**

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Poz. 12 przedmiaru (element dach nad salą gimnastyczną)
Czy należy wycenić krycie dachu papą termozgrzewalną 2 warstwowo wraz z izolacją ze styropapy? Jeśli tak, proszę o podanie grubości. Proszę sprecyzować zakres prac.
Odp. Zamawiający nie wymaga użycia izolacji ze styropapy.
2. Poz. 23 przedmiaru (element dach nad starą szkołą)
Przemurowanie kominów należy wykonać z cegły zwykłej pełnej czy klinkierowej.
Proszę sprecyzować zakres prac.
Odp. Przemurowanie kominów należy wykonać z cegły zwykłej pełnej
3. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej np. montażu elementów wyposażenia dachu jak np. ławy kominarskie, płatki przeciwnieogowe, taśmy pod gąsior, wyłaz dachowy.
Proszę o informację czy zakres prac podlega wycenie.
Odp. Zamawiający informuje, że zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przewidzieć należy materiały i elementy konieczne do poprawnego wykonania zamówienia.
4. Czy kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty i w jakiej formie?
Odp. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego na etapie złożenia oferty jednak poprosi wykonawców o uzupełnienie oferty w dodatkowe dok. w tym kosztorys ofertowy
5. Przy Inwestor dopuszcza wydłużenie terminu realizacji o niekorzystne warunki pogodowe?
Odp. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty

Z poważaniem:

Z up. Wójta Gminy Niechlów
Wioleta Stupnicka-Lencora
Sekretarz Gminy Niechlów