

*P. A. Zaręba - Chyba Kier. PGL*



AB 766

Aleksandrów Kujawski dnia 22.05.18

24.05.2018

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA**  
NR LHK-632-1-262/S/18

Kod próbek:  
LHK-267/S/18



Dane klienta	Gmina Miejska Nieszawa 87-730 Nieszawa ul. 3 Maja 2	
Znak sprawy	LHK-3241-1-19/18	
Rodzaj badanej próbki	woda do spożycia.	
Miejsce pobrania próbki	Zespół Szkół ul. Zjazd 5 Nieszawa	
Data / godz. pobrania próbki	17.05.18/ godz. 09:47	
Osoba pobierająca próbkę	Joanna Marcińczyk -pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim	
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 19458:2007	
Data /godz. dostarczenia próbki do Laboratorium	17.05.18/ godz.11:15	
Temperatura pobrania próbki	16,2°C	
Stan próbki	Próbkę dostarczono w butelce szklanej jałowej w stanie prawidłowym w termotorbie.	
Temperatura transportu	3,4-6,8°C	
Data rozpoczęcia badania	17.05.18	Data zakończenia badania 19.05.18

**Wyniki badań mikrobiologicznych**

Lp.	Badana cecha/metoda	Jednostka	Wynik próbki:	Przedział niepewności pomiaru	Dopuszczalne wartości dla wody do spożycia	Dokumenty odniesienia
1.	Obecność i liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	A j.t.k./100ml	1	<1; 8>	0	PN-EN-ISO 9308-1:2014-12 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
2.	Obecność i liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	A j.t.k./100ml	0	-	0	PN-EN-ISO 9308-1:2014-12 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

j.t.k - jednostki tworzące kolonie

Osoba autoryzująca

**KIEROWNI**  
Oddziału Laboratoryjnego

*Justyna Nisterenka*  
mgr Justyna Nisterenka

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA**  
NR LHK-632-1-262/S/18

**Wyniki badań fizyko-chemicznych**

Lp.	Badana cecha/metoda	Jednostka	Wynik próbki:	Rozszerzona niepewność pomiaru	Dopuszczalne wartości dla wody do spożycia	Dokumenty odniesienia
-----	---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	-----------------------

Nie badano

Zatwierdził  
**KIEROWNIK**  
Oddziału Laboratoryjnego  
  
**mgr Justyna Nisterenko**

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbek do laboratorium.
- Wyniki badań podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do próbek pobranych w dniu określonym w sprawozdaniu
- Wyniki badań objęte zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczane są symbolem **A**, wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczane są symbolem **NA**
- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Podane wartości niepewności nie obejmują etapu pobierania i transportu próbki i stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ .
- W przypadku badań mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest niepewność wyniku obliczana wg PKN-ISO/TS 19036.
- Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań
- Wartości dopuszczalne podano wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13. listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r poz.1989).

***Koniec sprawozdania z badań***