

ZP 341-1/2010

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont stacji wodociągowej w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytania i stosowne wyjaśnienie:

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego przetargu:

1. Przedmiar robót zawiera pozycję 142: „cynkowanie rur podwójne” odnoszące się do rur stalowych. Projekt dopuszcza wykonanie instalacji technologicznej z PCV łączonego metodą klejenia. Czy w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje wykonanie instalacji technologicznej z rur PCV, Zamawiający dopuszcza pozostawienie w kosztorysie ofertowym pozycji 142 równej 0 (zero) oraz pozostawienie opisu pozycji dotyczących montażu instalacji „rurociągi stalowe...”, „układanie kształtek żeliwnych...” z komentarzem „analogia: PCV”?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wykonanie instalacji technologicznej z rur PCV, Zamawiający dopuszcza pozostawienie w kosztorysie ofertowym pozycji 142 równej 0 (zero) oraz pozostawienie opisu pozycji dotyczących montażu instalacji „rurociągi stalowe...”, „układanie kształtek żeliwnych...” z komentarzem „analogia: PCV”.

WÓJT

mgr inż. Aleksander Podemski