

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 17.05.2011 r.

ZP.271.02.2011

**Do wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienie II treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont oczyszczalni ścieków systemu BIOBLOK w Chociczy”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytania i stosowne wyjaśnienie:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń opisanych w dokumentacji – rusztów napowietrzających na urządzenia równoważne – dyfuzory rurowe?

**Odpowiedź:**

W przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uwzględniono ruszty napowietrzające z dyfuzorami rurowymi. Nadmienia się, iż SIWZ dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych (zamiennych), z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

**WÓJT**  
mgr inż. Aleksander Podemski

