

ZP.271.02.2011

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie III treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont oczyszczalni ścieków systemu BIOBLOK w Chociczy”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytania i stosowne wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy do kosztorysu należy ująć przeniesienie istniejących dmuchaw z pomostu oczyszczalni na wykonany fundament przy biobloku, czy podane w kosztorysie na str. 6 zainstalowanie nowych dmuchaw z silnikiem elektrycznym.

Odpowiedź:

Należy wycenić zainstalowanie nowych dmuchaw zgodnie z przedmiarem poz. 480.


WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski