

ZP.271.07.2011

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont sieci wodociągowej w miejscowościach Chocicza i Teresa wraz z remontem stacji uzdatniania wody”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

a) **Zmienia zapis w rozdziale II pkt. 1 SIWZ**

było:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sieci wodociągowej w miejscowościach Chocicza i Teresa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Chocicza.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:

I część:

Remont sieci wodociągowej w miejscowościach Chocicza i Teresa, w zakres którego wchodzi:

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC o średnicy 90 mm wraz z uzbrojeniem w miejscowości Chocicza o długości 401 m oraz w miejscowości Teresa o długości 290 m,
- wymiana przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE o średnicy 32 i 40 mm w miejscowości Chocicza o długości 185 m oraz w miejscowości Teresa o długości 430 m.

II część:

Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Chocicza, w zakres którego wchodzi:

- remont istniejących stalowych zbiorników retencyjnych wody,
- wymiana sieci technologicznych międzyobiektowych wraz z uzbrojeniem,
- wymiana pomp,

- remont obudów istniejących ujęć wody,
- ocieplenie budynku stacji wodociągowej wraz z wykonaniem nowej elewacji,
- wymiana okien w budynku stacji,
- malowanie posadzki i ścian wewnętrznych w budynku,
- malowanie stalowej konstrukcji dachu budynku,
- modernizacja części elektroenergetycznej stacji wodociągowej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja:

- przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

UWAGA! Pozycje przedmiarowe nr 10 – 1110 dotyczą części I zamówienia, natomiast pozycje przedmiarowe nr 1120-1820 dotyczą części II zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ),
- projekt wykonawczy (załącznik nr 9 do SIWZ).

UWAGA!

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały lepsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. W przypadku zaproponowania w ofercie materiałów równoważnych, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. W takim wypadku należy załączyć do oferty opis tych materiałów i urządzeń aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – **45.23.13.00-8**

45.23.21.50-8

45.23.24.30-5

45.23.24.60-4

jest po zmianie:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sieci wodociągowej w miejscowościach Chocicza i Teresa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Chocicza.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:

I część:

Remont sieci wodociągowej w miejscowościach Chocicza i Teresa, w zakres którego wchodzi:

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC o średnicy 90 mm wraz z uzbrojeniem w miejscowości Chocicza o długości 401 m oraz w miejscowości Teresa o długości 290 m,
- wymiana przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE o średnicy 32 i 40 mm w miejscowości Chocicza o długości 185 m oraz w miejscowości Teresa o długości 430 m.

II część:

Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Chocicza, w zakres którego wchodzi:

- remont istniejących stalowych zbiorników retencyjnych wody,
- wymiana sieci technologicznych między obiektowych wraz z uzbrojeniem,
- wymiana pomp,
- remont obudów istniejących ujęć wody,
- ocieplenie budynku stacji wodociągowej wraz z wykonaniem nowej elewacji,
- wymiana okien w budynku stacji,
- malowanie posadzki i ścian wewnętrznych w budynku,
- malowanie stalowej konstrukcji dachu budynku,
- modernizacja części elektroenergetycznej stacji wodociągowej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja:

- przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

UWAGA! Pozycje przedmiarowe nr 10 – 1110 dotyczą części I zamówienia, natomiast pozycje przedmiarowe nr 1120-1820 dotyczą części II zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ),
- projekt wykonawczy (załącznik nr 9 do SIWZ).

UWAGA!

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane

rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały lepsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. W przypadku zaproponowania w ofercie materiałów równoważnych, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. W takim wypadku należy załączyć do oferty opis tych materiałów i urządzeń aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – **45.23.13.00-8**

45.23.21.50-8

45.23.24.30-5

45.23.24.60-4

b) Zmienia zapis w załącznikach nr 6-I oraz 6-II, § 11

było:

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

2. Kary umowne płacone Zamawiającemu potrącane będą z faktury Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

jest po zmianie:

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

2. Kary umowne płacone Zamawiającemu potrącane będą z faktury Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT

Aleksander Podemski