

ZP.271.2.2013

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytania i stosowne wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Proszę o ujednoczenie wymagań w zakresie wysokości włókien trawy syntetycznej. W specyfikacji technicznej wskazano 60 mm, natomiast w przedmiarze 65 mm.

Odpowiedź:

Wymagana wysokość włókien trawy syntetycznej wynosi 60 mm.

Z up. WÓJTA
mgr Gabriela Kosmala
SEKRETARZ GMINY