

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie II treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytania i stosowne wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Zamawiający w dokumentacji technicznej nie podaje żadnych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej. Biorąc pod uwagę rangę obiektu i prestiż pytamy czy Zamawiający uzna jako minimalne parametry nawierzchni:

- Typ włókna: monofil
- Rodzaj: 100% polietylen
- Wysokość włókna: 60 mm
- Dtex min. 14.000
- Ilość pęczków: min. 9.600/m²
- Ilość włókien min. 115.000/m²
- Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów
- Waga całkowita min. 3.000 g/m²
- Wypełnienie: piasek kwarcowy i granuląt SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium.

Oraz w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia spełnia w/w parametry dołączenia do oferty przetargowej dokumentów:

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta trawy
- Atest PZH dla trawy syntetycznej
- Autoryzacja producenta wystawiona na zadanie objęte przetargiem
- 5-letnia gwarancja potwierdzona przez producenta
- Próbką trawy z oryginalną metryczką producenta
- Dokument potwierdzający, że producent posiada status FIFA Preferred Producer
- Kopia wyników badań (przeprowadzonych w akredytowanym przez FIFA laboratorium) wskazujących, że oferowana nawierzchnia posiada parametry użytkowe zgodne z wymaganiami standardu FIFA 2 Star (wg FIFA Quality Concept for Football Turf. Handbook of Requirements wydanie z maja 2009)
- Aktualny Certyfikat FIFA 2 Star

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje następujące parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Typ włókna: monofil
- Rodzaj: 100% polietylen
- Wysokość włókna: 60 mm
- Dtex min. 11.000
- Ilość włókien min. 97.000/m²
- Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów
- Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium(Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf(dostępny na FIFA.com.)
- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

WOJT
mgr inż. Aleksander Podemski