

Okonek, dnia 21 maja 2010 r.

dot.: odpowiedzi na zapytania przesłane przez jednego z oferentów w sprawie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej w Lotyniu.

W dniu 20 maja 2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z n/w zapytaniami :

Dla prawidłowej wyceny do oferty niezbędna jest odpowiedź na następujące pytania :


1. Czy istniejący wodociąg na działce potrafi zabezpieczyć wodę dla celów pożarowych w ilości 20 l/s?

Odp.: Według oświadczenia Kierownika Zakładu Usług Wodnych „KRAJNA” ze Złotowa istniejący na działce wodociąg potrafi w tej chwili zabezpieczyć wodę dla celów pożarowych w ilości 5 l/s.

2. Aby zaprojektować na działce obiekt o szerokości 22 m działka winna mieć szerokość 36 metrów bieżących. Z załącznika graficznego do decyzji o warunkach zabudowy to nie wynika. Problem mógłby być rozwiązany przy prawie do dysponowania działką 5/3 i 5/4. Istotną rzeczą jest tu kwestia drogi pożarowej.

Odp.: Działka oznaczona nr 5/1, na której zlokalizowana ma być hala stanowi własność gminy Okonek i z naszych pomiarów wynika, że jej szerokość wynosi ok. 40 m, a więc spełnia określone wymogi. Bardziej wyraźnie widoczne jest to w załączniku nr 7 Programu funkcjonalno-użytkowego „Schemat lokalizacji projektowej hali sportowej w stosunku do istniejących budynków szkoły podstawowej i kotłowni gazowej” umieszczonym w BIP pod ogłoszeniem o przetargu. Informujemy jednocześnie, że działka nr 5/4 jest również własnością gminy, natomiast działka nr 5/3 jest własnością osoby fizycznej.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Janusz Młiczak  
Zastępca Burmistrza