

Okonek

dnia 27.02.2012 r.

pieczęć Zakładu Kominiarskiego

OPINIA 26/2012

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych
w budynku przy ul. Szerecinska nr. 23 w Okonku
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez:

Urząd Miejski w Okonku

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana Tomasza Tomezyka w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po skontrolowaniu kominu w n/n budynku
po zapaleniu się, stwierdza się że stan
techniczny kominu nie spełnia wymagań
lub przebudowanie z elementami ceramicznymi
do podstawy. Do przewodów kominowych należy
zamontować drzwiarki hydrauliczne oraz spadki.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414),
Ustawę o Ochronie p.poż z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dn.03.11.1992r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków(Dz. U. Nr 92, poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem 1 egz. dla: n/n

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 27.02.2012 podpis Karolina Łtwińska

OPISOWNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska

Karolina Łtwińska

Opiniodawca
uprawniony Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
pieczęć i podpis

Tomasz Tomezyk

U w a g a:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić
do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania
urządzeń grzewczo - kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić